



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ**
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел. 468-301, факс. 468-301, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

г. Нижневартовск
(место составления акта)

« 23 » марта 20 21 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 20

По адресу/адресам: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 76в.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 20 от 25.02.2021 года, изданного Коротким Виталием Григорьевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты – школы, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19», отнесённого к категории значительного риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 12 »	марта	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3
« 16 »	марта	20 21	г. с	09	час.	30	мин.	до	10	час.	30	мин.	Продолжительность	1
« 23 »	марта	20 21	г. с	09	час.	30	мин.	до	10	час.	30	мин.	Продолжительность	1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Бахрединова И.Н. 25.02.2021, 15 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кёся Валерий Васильевич, инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

При проведении проверки присутствовали: специалист по охране труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» Бацаева Яха Вахаевна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Замок на двери эвакуационного выхода находящегося на первом этаже в левом крыле и ведущий наружу не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (в нарушение п. 26. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 , далее ППР в РФ). Устранено в ходе проверки. Юридическое лицо, допустившее нарушение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19».

2. Ковер, укладываемый на пути эвакуации (в коридоре № 1001 цокольного этажа, согласно техническому паспорту) поверх покрытия пола на объекте защиты, не закреплен надежно к полу (в нарушение п. 31. ППР в РФ). Устранено в ходе проверки. Юридическое лицо, допустившее нарушение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19».

3. В полу на путях эвакуации ведущей из коридора цокольного этажа к лестнице эвакуационного выхода (коридора левого крыла № 1001, коридора правого крыла № 1001, согласно техническому паспорту), допущен перепад высот менее 0,45 м без устройства лестницы с числом ступеней не менее трех или пандуса с уклоном не более 1:6. (в нарушение п 4.3.5, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»). Устранено в ходе проверки. Юридическое лицо, допустившее нарушение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19».

4. Система противопожарной защиты здания школы в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах к зданию школы, а также не обеспечивает нахождение указанных ворот в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (в нарушение п. 71. ППР в РФ). Юридическое лицо, допустившее нарушение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.

нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 23.03.2021; предписание №20/1/1 от 23.03.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ /В.В. Кёся/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» Бахрединова Ирина Николаевна.

“ 23 ” марта 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия:

МЧС России: (499) 216-99-99

Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре: (3467) 39-77-77